

Наручилац	Економско – трговинска школа
Адреса	Браће Тан 1
Место	Бечеј
Број ЈНМВ	2/2015
Датум	15.10.2015.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручила даје додатне информације и појашњења у погледу јавне набавке, број 2/2015, Набавка рачунара и рачунарске опреме:

Питање понуђача гласи:

„Није наведена раздаљина за уградњу клима уређаја између спољашње и унутрашње јединице.

Молим Вас да нам одговорите, да ли је раздаљина између спољашње и унутрашње јединице стандардна до 1,5м или већа?“

Одговор Наручиоца гласи: Раздаљина између спољашње и унутрашње јединице је стандардна до 1,5м.

Комисија за ЈНМВ

*Овај документ је валидан без потписа и печата